

|                                |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
|--------------------------------|------------------|----|-----------|--------|----------|----------|-----|-----------|----------|-------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 施設名                            | 柳泉園クリーンポート       |    |           |        |          | 1 号炉     |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 施設住所                           | 東京都東久留米市下里4-3-10 |    |           |        |          |          |     | 焼却施設      |          |       |           |           |          |          |          |
| 平成                             | 23               | 年度 | 維持管理上の基準値 | 4月     | 5月       | 6月       | 7月  | 8月        | 9月       | 10月   | 11月       | 12月       | 1月       | 2月       | 3月       |
| 一般廃棄物                          |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 種類                             |                  |    | —         | 可燃ごみ   |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 量(ton)                         |                  |    | —         | 882.58 | 2,498.47 | 2,268.51 | 停止中 | 2,651.40  | 2,704.53 | 75.45 | 1,432.45  | 2,830.54  | 2,763.00 | 2,658.31 | 1,623.79 |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度                    |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 焼却炉出口  |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均    | 月平均      | 月平均      | 停止中 | 月平均       | 月平均      | 月平均   | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均      |
| 測定結果(℃)                        |                  |    | 850以上     | 987.0  | 933.0    | 932.0    | —   | 924.1     | 930.7    | 926.0 | 941.3     | 945.0     | 950.0    | 953.9    | 926.6    |
| 集塵機に流入する燃焼ガス温度                 |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 集塵機入口  |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均    | 月平均      | 月平均      | 停止中 | 月平均       | 月平均      | 月平均   | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均      |
| 測定結果(℃)                        |                  |    | 150       | 150.0  | 149.7    | 150.0    | —   | 149.6     | 150.0    | 150.0 | 150.0     | 150.0     | 150.0    | 150.0    | 149.1    |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度                   |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 煙突中段   |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均    | 月平均      | 月平均      | 停止中 | 月平均       | 月平均      | 月平均   | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均      |
| 測定結果(ppm)                      |                  |    | 30        | 9.6    | 13.4     | 14.3     | —   | 10.0      | 10.6     | 11.8  | 9.2       | 11.3      | 10.5     | 10.4     | 11.5     |
| 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 年月日                            |                  |    | —         | —      | —        | —        | —   | —         | —        | —     | —         | —         | —        | —        | —        |
| 排ガス中のダイオキシン類                   |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した位置                     |                  |    | —         | 煙突中段   |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した年月日                    |                  |    | —         | —      | —        | H23.6.23 | —   | H23.8.9   | —        | —     | H23.11.22 | —         | H24.1.27 | —        | —        |
| 測定結果を得られた年月日                   |                  |    | —         | —      | —        | H23.8.3  | —   | H23.9.16  | —        | —     | H23.12.22 | —         | H24.3.6  | —        | —        |
| 測定結果(ng-TEQ/m³N)               |                  |    | 0.1       | —      | —        | 0.000071 | —   | 0.0000072 | —        | —     | 0.00012   | —         | 0.000018 | —        | —        |
| 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度               |                  |    |           |        |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した位置                     |                  |    | —         | 煙突中段   |          |          |     |           |          |       |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した年月日                    |                  |    | —         | —      | H23.5.27 | H23.6.21 | —   | H23.8.5   | H23.9.9  | —     | H23.11.21 | H23.12.9  | —        | H24.2.3  | H24.3.14 |
| 測定結果を得られた年月日                   |                  |    | —         | —      | H23.6.15 | H23.7.8  | —   | H23.8.23  | H23.9.26 | —     | H23.12.9  | H23.12.28 | —        | H24.2.21 | H24.3.28 |
| 測定結果                           | 硫黄酸化物(ppm)       |    | 20        | —      | <1       | <1       | —   | <1        | <1       | —     | 2         | 2         | —        | <1       | <1       |
|                                | ばいじん(g/m³N)      |    | 0.02      | —      | <0.001   | <0.001   | —   | <0.001    | <0.001   | —     | <0.001    | <0.001    | —        | <0.001   | <0.001   |
|                                | 塩化水素(ppm)        |    | 25        | —      | 2        | 5        | —   | 4         | 5        | —     | 5         | 8         | —        | 3        | 2        |
|                                | 窒素酸化物(ppm)       |    | 56        | —      | 26       | 25       | —   | 28        | 23       | —     | 27        | 26        | —        | 11       | 29       |

|                                |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
|--------------------------------|------------------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 施設名                            | 柳泉園クリーンポート       |    |           |          | 2 号炉     |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 施設住所                           | 東京都東久留米市下里4-3-10 |    |           |          |          |          | 焼却施設     |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 平成                             | 23               | 年度 | 維持管理上の基準値 | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月       | 11月       | 12月       | 1月       | 2月       | 3月       |
| 一般廃棄物                          |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 種類                             |                  |    | —         | 可燃ごみ     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 量(ton)                         |                  |    | —         | 1,915.87 | 1,510.83 | 1,266.59 | 2,930.34 | 2,895.25 | 2,724.72 | 1,609.20  | 2,791.16  | 1,127.84  | 1,194.00 | 2,637.09 | 2,326.92 |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度                    |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 焼却炉出口    |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均       | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均      |
| 測定結果(℃)                        |                  |    | 850以上     | 916.9    | 935.4    | 906.9    | 935.4    | 929.6    | 929.3    | 933.7     | 933.9     | 929.7     | 922.3    | 932.3    | 935.0    |
| 集塵機に流入する燃焼ガス温度                 |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 集塵機入口    |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均       | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均      |
| 測定結果(℃)                        |                  |    | 150       | 149.2    | 150.0    | 148.7    | 150.0    | 150.0    | 150.0    | 150.0     | 150.0     | 150.0     | 150.0    | 150.0    | 150.0    |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度                   |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 煙突中段     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均      | 月平均       | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均      |
| 測定結果(ppm)                      |                  |    | 30        | 12.0     | 14.5     | 14.0     | 14.3     | 13.3     | 13.5     | 13.1      | 12.7      | 12.1      | 11.9     | 10.9     | 11.0     |
| 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 年月日                            |                  |    | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        | —        |
| 排ガス中のダイオキシン類                   |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した位置                     |                  |    | —         | 煙突中段     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した年月日                    |                  |    | —         | —        | —        | H23.6.23 | —        | H23.8.9  | —        | —         | H23.11.22 | —         | H24.1.27 | —        | —        |
| 測定結果を得られた年月日                   |                  |    | —         | —        | —        | H23.8.3  | —        | H23.9.16 | —        | —         | H23.12.22 | —         | H24.3.6  | —        | —        |
| 測定結果(ng-TEQ/m³N)               |                  |    | 0.1       | —        | —        | 0.00021  | —        | 0.000086 | —        | —         | 0.0000040 | —         | 0.000024 | —        | —        |
| 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度               |                  |    |           |          |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した位置                     |                  |    | —         | 煙突中段     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |          |
| 排ガスを採取した年月日                    |                  |    | —         | H23.4.21 | —        | H23.6.21 | H23.7.14 | —        | H23.9.9  | H23.10.26 | —         | H23.12.9  | H24.1.25 | H24.2.3  | —        |
| 測定結果を得られた年月日                   |                  |    | —         | H23.4.27 | —        | H23.7.8  | H23.7.27 | —        | H23.9.26 | H23.11.4  | —         | H23.12.28 | H24.2.3  | H24.2.21 | —        |
| 測定結果                           | 硫酸化物(ppm)        |    | 20        | 2        | —        | 2        | 2        | —        | <1       | 2         | —         | <1        | <1       | <1       | —        |
|                                | ばいじん(g/m³N)      |    | 0.02      | <0.001   | —        | <0.001   | <0.001   | —        | <0.001   | <0.001    | —         | <0.001    | <0.001   | <0.001   | —        |
|                                | 塩化水素(ppm)        |    | 25        | 11       | —        | 12       | 10       | —        | 2        | 10        | —         | 5         | 3        | <2       | —        |
|                                | 窒素酸化物(ppm)       |    | 56        | 32       | —        | 28       | 19       | —        | 22       | 22        | —         | 26        | 5        | 29       | —        |

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。



|                                |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
|--------------------------------|------------------|----|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----|----------|
| 施設名                            | 柳泉園クリーンポート       |    |           |          | 3 号炉     |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 施設住所                           | 東京都東久留米市下里4-3-10 |    |           |          |          |           | 焼却施設     |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 平成                             | 23               | 年度 | 維持管理上の基準値 | 4月       | 5月       | 6月        | 7月       | 8月        | 9月     | 10月       | 11月       | 12月      | 1月       | 2月  | 3月       |
| 一般廃棄物                          |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 種類                             |                  |    | —         | 可燃ごみ     |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 量(ton)                         |                  |    | —         | 2,682.70 | 1,993.22 | 2,877.28  | 2,939.09 | 1,145.14  | 163.67 | 1,656.61  | 2,873.01  | 2,948.70 | 2,521.78 | 停止中 | 2,064.92 |
| 燃焼室中の燃焼ガス温度                    |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 焼却炉出口    |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均      | 月平均      | 月平均       | 月平均      | 月平均       | 月平均    | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均 | 月平均      |
| 測定結果(℃)                        |                  |    | 850以上     | 964.7    | 930.3    | 936.1     | 931.3    | 929.8     | 940.2  | 935.2     | 932.4     | 942.1    | 951.1    | 停止中 | 953.6    |
| 集塵機に流入する燃焼ガス温度                 |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 集塵機入口    |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均      | 月平均      | 月平均       | 月平均      | 月平均       | 月平均    | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均 | 月平均      |
| 測定結果(℃)                        |                  |    | 150       | 150.0    | 149.3    | 150.0     | 150.0    | 150.0     | 150.0  | 150.0     | 150.0     | 150.0    | 150.0    | 停止中 | 149.9    |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度                   |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 測定を行った位置                       |                  |    | —         | 煙突中段     |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 測定結果の得られた年月日                   |                  |    | —         | 月平均      | 月平均      | 月平均       | 月平均      | 月平均       | 月平均    | 月平均       | 月平均       | 月平均      | 月平均      | 月平均 | 月平均      |
| 測定結果(ppm)                      |                  |    | 30        | 10.6     | 13.2     | 13.6      | 14.2     | 14.1      | 11.7   | 11.3      | 11.2      | 9.8      | 8.3      | 停止中 | 8.4      |
| 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 年月日                            |                  |    | —         | —        | —        | —         | —        | —         | —      | —         | —         | —        | —        | —   | —        |
| 排ガス中のダイオキシン類                   |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 排ガスを採取した位置                     |                  |    | —         | 煙突中段     |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 排ガスを採取した年月日                    |                  |    | —         | —        | —        | H23.6.23  | —        | H23.8.9   | —      | —         | H23.11.22 | —        | H24.1.27 | —   | —        |
| 測定結果を得られた年月日                   |                  |    | —         | —        | —        | H23.8.3   | —        | H23.9.16  | —      | —         | H23.12.22 | —        | H24.3.6  | —   | —        |
| 測定結果(ng-TEQ/m³N)               |                  |    | 0.1       | —        | —        | 0.0000078 | —        | 0.0000031 | —      | —         | 0.0000030 | —        | 0.000024 | —   | —        |
| 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度               |                  |    |           |          |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 排ガスを採取した位置                     |                  |    | —         | 煙突中段     |          |           |          |           |        |           |           |          |          |     |          |
| 排ガスを採取した年月日                    |                  |    | —         | H23.4.21 | H23.5.27 | —         | H23.7.14 | H23.8.5   | —      | H23.10.26 | H23.11.21 | —        | H24.1.25 | —   | H24.3.14 |
| 測定結果を得られた年月日                   |                  |    | —         | H23.4.27 | H23.6.15 | —         | H23.7.27 | H23.8.23  | —      | H23.11.4  | H23.12.9  | —        | H24.2.3  | —   | H24.3.28 |
| 測定結果                           | 硫黄酸化物(ppm)       |    | 20        | 3        | 3        | —         | 2        | 2         | —      | 2         | 3         | —        | <1       | —   | 1        |
|                                | ばいじん(g/m³N)      |    | 0.02      | <0.001   | <0.001   | —         | <0.001   | <0.001    | —      | <0.001    | <0.001    | —        | <0.001   | —   | <0.001   |
|                                | 塩化水素(ppm)        |    | 25        | 12       | 10       | —         | 8        | 7         | —      | 9         | 8         | —        | 4        | —   | 3        |
|                                | 窒素酸化物(ppm)       |    | 56        | 23       | 21       | —         | 31       | 24        | —      | 22        | 24        | —        | 21       | —   | 20       |

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。